

Datum : 2.1.2013

## Minimalni standardi kakovosti

Na podlagi 124. člena Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/2007), objavlja SODO minimalne standarde kakovosti za nenačrtovane dolgotrajne prekinitev, (prekinitev, daljše od treh minut) v enem koledarskem letu, ki so posledica lastnih vzrokov (brez višje sile in tujih vzrokov) in za kratkotrajne prekinitev, ki veljajo od 1.1.2013.

Napetostni nivo	Vrsta izvoda RTP/RP na SN omrežju	Priključitev odjemalca na SN izvod RTP	Skupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev (daljših od treh minut), brez višje sile in tujih vzrokov [min/leto]	Skupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev (daljših od treh minut), brez višje sile in tujih vzrokov [prekinitev/leto]	Število vseh kratkotrajnih prekinitev [prek./leto]
VN					1
SN	Podeželski	neposredno	480	6	28
	Mešani		180	5	18
	Mestni		180	4	10
NN	Podeželski	posredno	960	16	35
	Mešani		400	10	22
	Mestni		400	8	13

Direktor : *[Signature]*  
mag. Matjaž VODUŠEK