

Datum : 27.11.2015

Minimalni standardi kakovosti

Na podlagi 124. člena Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/2007), objavlja SODO minimalne standarde kakovosti za nenačrtovane dolgotrajne prekinitve, (prekinitve, daljše od treh minut) v enem koledarskem letu, ki so posledica lastnih vzrokov (brez višje sile in tujih vzrokov) in za kratkotrajne prekinitve, ki veljajo od 1.1.2016.

Napetostni nivo	Vrsta izvoda RTP/RP na SN omrežju	Priključitev odjemalca na SN izvod RTP	Skupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitvev (daljših od treh minut), brez višje sile in tujih vzrokov [min/leto]	Skupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitvev (daljših od treh minut), brez višje sile in tujih vzrokov [prekinitvev/leto]	Število vseh kratkotrajnih prekinitvev [prek./leto]
VN					1
SN	Podeželski	neposredno	450	6	28
	Mešani		150	5	18
	Mestni		150	4	10
NN	Podeželski	posredno	950	16	35
	Mešani		350	10	22
	Mestni		350	8	13

Direktor :
mag. Matjaž VODUŠEK