


Legenda:

- oznaka tokokroga
- menjalno stikalo
- enopolno stikalo
- križno stikalo
- enopolno tipkalo
- E1 Nadgradna fluo svetilka 2x35W, IP20
- E2 Nadgradna fluo svetilka 2x58W, IP65
- E3 Nadgradna fluo svetilka 2x36W, IP65
- E4 Nadgradna LED plafonjera, 21W, IP40
- E5 Reflektor, asimetrična porazdelitev, 107W, LED high power, IP66
- E6 Reflektorska svetilka s senzorjem 20W, LED, IP65
- Z1 Varnostna svetilka LOGICA 11W 1-3N - 12106
- Z2 Varnostna svetilka EXITLITE SA 1N BASSO - 3977

Narodni Ime:  ELEKTRO CELJE d.d. Vrtnčeva 2a, SI-3000 Celje				Dejeli/Lokacija Facility/location: RTP 110/20 kV VOJUNK					
Podizvajalec: Subcontractor:				Del objekta/sistema: Part of facility/system:					
				Varnostna/sistem rider: Drawing title:					
				Situacija inštalacij razsvetljave - Pritličje					
				Projektna Projektna:		Vrsta projekta: Type of project:		Identifikacijska št. Identification No.:	
				1144/2016		PZI		1144-E/M4.2	
				Datum/Date: Junij 2018		Identifikacijska št. Identification No.:		3.1	
				1		1		16	
				0				0	