



This drawing is property of ESOTECH d.d.
It is not to be reproduced, stored in a retrieval system, or used without the written permission of ESOTECH d.d.
Vse pravice so pridržane.

Narodni Ime:  ELEKTRO CELJE d.d. Vrtnčeva 2a, SI-3000 Celje				Objekt/Lokacija: RTP 110/20 kV VOJNIK			
Podizvajalec: Subcontractor:				Del objekta/sistema: Part of facility/system:			
<div>Priloga DDP: Approved: Preveril OP: Confirmed: Zadatek Design: Task: Datum Date:</div> <div></div>	Ime/Name:		Id. št./AdNo:	Datum/Date:	Podpis/Sign:		
	mag. D. PAVLIČ, u.d.i.e.		E-0425				
	mag. D. PAVLIČ, u.d.i.e.		E-0425				
	R. PODPEČNIK, u.d.i.e.		E-2126				
	Situacija inštalacij moči - Nadstropje						
	Merk/Scale:		1:50				
	Datum/Date:		Junij 2018				
Identifikacijska št./Identification No.:		1					
Vrsta projekta / Type of project:		PZI					
Vrsta nabora/Type of drawing:		1144-E/M4.2		3/3			
				0			

OPOMBA:
Vse instalacije bodo izvedene podometno, kjer bodo kabli ustreznega preseka in števila žil položeni / uveličeni v zaščitne instalacijske cevi.
Vtičnice bodo nameštene na višino 0.5m od gotovih tal.
Vtičnice/porabniki se bodo napajali iz NN razdelilnika =RR1, ki bo nameščen v 0.4 kv prostoru v pritličju objekta.

LEGENDA SIMBOLOV:
=RR1 3F01 - razdelilnik / številka tokokroga
- enofazna vtičnica, 230V, 16A, p/o
1L+N+PE - enofazni fiksni priklap, 230V, 16A
=Ps1 - dvoprekatni parapetni stebriček z vtičnicami: 3 x dvojna 230V AC; 2 x RJ45, Cat 5+;
=Vg1 - vtično gnezdo z vsemi potrebnimi zaščitnimi napravami: 2 x 1f. 230V/16A AC + 1x 3f. 400V/16A + 1x 3f. 400V/32A