Temelj z lovilno posoda 2

Temelj z lovilno posodo 1

oljna jama pod lovilno posodo

Kineta 600x300cm, globina 30cm

PVC Ø75 L=8,9m

PVC Ø75 L=1,15m

PVC Ø125 L=2,50m

RJ 60/60
kp ±0.00 (260,65)
kd -0.80 (259,85)
hJ 0.80

RJ 60/60
kp -0,02 (260,63)
kv -0,95 (259,70)
hJ 0.93

jašek 60/60/60 cm

Vtok v lovilno jarno preko sifona v jašku
Samo v primeru, da se koalescenčni lovilec zapre, olje potem steče v o. jamo

Iztok iz lovilnih posod
PHD ⌀160
<1,5, l=2,85m

Iztok iz lovilnih posod
PHD ⌀160
<1,5, l=2,9m

PHD ⌀160
<1,5, l=2,1m

PHD ⌀160
>1,5, l=2,9m

PHD Ø160
<1,5, l=4,3m

PHD Ø160
<1,5, l=0,9m

Lovilna posoda 3

Lovilna posoda 3

Ø200

2x6xØ160

Odprtina 63x70 cm
sp.r. -1.05
-1.35
-1.20
k.i.=-1.20

K.01

Z1

Z2

K16
2%

v.o. Ø200

PVC Ø125, l=1,0m

Peskolov Ø40
kp -1.20 (259,30)
kd -1.22 (258,10)
ki -0.82 (258,50)
g=1,2m

JM5 (v načrtu ZU)

V nadaljni sistem meteorne kanalizacije glej načrt ZU

Legenda:

=RR1 4F01	– oznaka tokokroga
	– menjalno stikalo
	– enopolno stikalo
	– križno stikalo
	– enopolno tipkalo
E1	Nadgradna fluo svetilka 2x35W, IP20
E2	Nadgradna fluo svetilka 2x58W, IP65
E3	Nadgradna fluo svetilka 2x36W, IP65
E4	Nadgradna LED plafonjera, 21W, IP40
E5	Reflektor, asimetrična porazdelitev, 107W, LED high power, IP66
E6	Reflektorska svetilka s senzorjem 20W, LED, IP65
Z1	Varnostna svetilka LOGICA 11W 1-3N – 12106
Z2	Varnostna svetilka EXITLITE SA 1N BASSO – 3977

This drawing is property of ESOTECH, d.d. Company. By the implementation of projects in the energy sector and industry, thereby reserves all copyrights in the sense of the law. The content of this report can not be used without the written permission.

Ta risbi je last ESOTECH, d.d., VELENJE. Njegovo razmnoževanje ali kopiranje brez pisnega dovoljenja je prepovedano.

Naročnik: Owner:	ELEKTRO CELJE d.d. Vrunčeva 2a, SI–3000 Celje			Objekt/lokacija: Facility/location: RTP 110/20 kV VOJNIK
Podizvajalec: Subcontractor:				Del objekta/sistem: Part of facility/system:
	Ime/Name:	Id. št./Id.No:	Datum/Date:	Podpis/Sign.:
(Potrdil) OVP: Approved:	mag. D. PAVLIČ, u.d.i.e.	E-0425		
(Preveril) OP: Confirmed:	mag. D. PAVLIČ, u.d.i.e.	E-0425		
Izdelal: Designed:	R. PODPEČNIK, u.d.i.e.	E-2126		
Datoteka: File:				Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Situacija inštalacij razsvetljave – Klet

Št.projekta: Proj.No:	Vrsta projekta: Type of projekt:	Vrsta načrta/mape/tige ali dok/mac:	št/št. n/p
1144/2016	PZI	1144–E/M4.2	1/3

ESOTECH družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d. Prešiška c. 1, 3320 Velenje, Slovenija

Merilo/Scale: 1:50 | Datum/Date: Junij 2018 | UZS: 0402 | Identifikacijska št.: Identification No.: 3.1 | Spr./Rev.: 0

Vsi poročevani dokumenti so last podjetja ESOTECH d.d. Posredovanje teh dokumentov tretjej osebi, še posebej konkurenci, ni dovoljeno. Prvotni kršitelj bo uveden kazenski postopek.