VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!



O2- okno
zid. mera: 116/116
mera okna: 112/112
kom: 1
Enokrilno okno.
Okna so izdelana iz Alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom, brez ostrih robov (vogali zaobljeni v radiju),prašno barvanih po RAL barvni lestvici. Okno je opremljeno s standardnim okovjem za Alu izdelke, brez izstopajočih tečajev. Zastekljeno z termizol steklom (6+15+4 mm) K=1,1W/m2K) zunaj tipska Alu polica, iz programa okenjskih profilov. Znotraj tipska profilirana ali PVC.



O3- okno
zid. mera: 116/185
mera okna: 112/181
kom: 3
Enokrilno okno.
Okna so izdelana iz Alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom, brez ostrih robov (vogali zaobljeni v radiju),prašno barvanih po RAL barvni lestvici. Okno je opremljeno s standardnim okovjem za Alu izdelke, brez izstopajočih tečajev. Zastekljeno z termizol steklom (6+15+4 mm) K=1,1W/m2K) zunaj tipska Alu polica, iz programa okenjskih profilov. Znotraj tipska profilirana ali PVC.



O4- okno
zid. mera: 116/60
mera okna: 112/56
kom: 8
Enokrilno okno.
Okna so izdelana iz Alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom, brez ostrih robov (vogali zaobljeni v radiju),prašno barvanih po RAL barvni lestvici. Okno je opremljeno s standardnim okovjem za Alu izdelke, brez izstopajočih tečajev. Zastekljeno z termizol steklom (6+15+4 mm) K=1,1W/m2K) zunaj tipska Alu polica, iz programa okenjskih profilov. Znotraj tipska profilirana ali PVC.

1.11.01

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!



OR- rešetka
zid. mera: 110/70
mera okna: 106/66
kom: 3

Rešetka je izdelana iz Alu profilov z vgrajenimi prezračevalnimi lamelami, prašno barvanih po RAL barvni lestvici.



O5- okno
zid. mera: 650/140
mera okna: 646 (2x107+4x108) / 136
kom: 1
Fiksno sestavljeno notranje okno.
Okna so izdelana iz Alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom, brez ostrih robov (vogali zaobljeni v radiju),prašno barvanih po RAL barvni lestvici. Zastekljeno z termizol steklom (6+15+4 mm) K=1,1W/m2K)



V1 - notranja vrata
zid. mera: 100/220
mera vrat: 96/216
kom: 2D
kom: 1L
Notranja vrata izdelana in montirana po izvedbi proizvajalca:
suhomontažni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo polno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata;
Oprema vrat:
- tečaji uležajeni, zaskočna (valjček) cilindr.ključavnica, vgrajeno samozapiralo
- kljuka zaobljene oblike kot kuhar
- vse kvalitetno, kot npr. mehanizmi Dorma, Record,...;
- ekspanzijska tesnila v pripiri;

1.11.02

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!



W3 - zunanja dvokrilna vrata
zid. mera: 200/240
mera vrat: 196/236
kom: 1
Zunanja dvokrilna vrata izdelana in montirana po izvedbi proizvajalca:
suhomontažni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo polno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata in okna;
Oprema vrat:
- tečaji uležajeni, zaskočna (valjček) cilindr.ključavnica, vgrajeno samozapiralo
- zunaj kovinska kljuka zaobljene oblike, znotraj "antipanic" okovje
- odpiranje od zunaj s ključem ("enotni" ključ);
- vse kvalitetno, kot npr. mehanizmi Dorma, Record,...;
- ekspazijska tesnila v pripiri;



W4 - zunanja dvižna vrata
zid. mera: 400/400
mera vrat: 400/400
kom: 1
Dobava in montaža dvižnih sekcijskih vrat dvig ob steni in pod stropno AB ploščo (tip H); sekcije iz jekl.pločevine barvane po RAL , z vmesnim toplotno izol.polnilom (PU) skupne deb.42mm, v viš.cca 1.5m svetlobni pas z akrilnim topl.izol.zastekllitvjo, tesnenje sekcij in celotnih vrat (spodaj in ob straneh) z EPDM tesnili (z zaščito proti vkleščenju prstov); Pogon el.motorni (WA400, B460FU, IP65, 230V -na gredi), upravljanje na stikalo na notr.strani, el.omarica vrat v neposredni bližini na steni, na notr.strani zapah za mehansko zaklepanje (zapah);
Varovanje z blokado proti spustu
(kot Hoerman SPU 40)
Velikost 400/400cm.

1.11.03

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!



W5 - zunanja dvokrilna vrata
zid. mera: 145/240
mera vrat: 141/236
kom: 2
Zunanja dvokrilna vrata, krila polna; izdelana in montirana po izvedbi proizvajalca:
suhomontažni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo polno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata in okna;
Oprema vrat:
zunaj kovinska kljuka zaobljene oblike; odpiranje z "enotnim" ključem, eno krilo s "patent" zasunom (zg.+sp.).



W6 - zunanja dvokrilna vrata
zid. mera: 220/240
mera vrat: 216/236
kom: 1
Zunanja dvokrilna vrata, krila polna; izdelana in montirana po izvedbi proizvajalca:
suhomontažni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo polno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata in okna;
Oprema vrat:
zunaj kovinska kljuka zaobljene oblike; odpiranje z "enotnim" ključem, eno krilo s "patent" zasunom (zg.+sp.).



W7 - zunanja enokrilna vrata
zid. mera: 110/240
mera vrat: 106/236
kom: 1D
Zunanja dvokrilna vrata, krila polna; izdelana in montirana po izvedbi proizvajalca:
suhomontažni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo polno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata in okna;
Oprema vrat:
zunaj kovinska kljuka zaobljene oblike; odpiranje z "enotnim" ključem.

1.11.04

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!



W8 - zunanja enokrilna vrata
zid. mera: 116/240
mera vrat: 112/236
kom: 1D
kom: 1L
Zunanja dvokrilna vrata, krila polna; izdelana in montirana po izvedbi proizvajalca:
suhomontažni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo polno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata in okna;
Oprema vrat:
zunaj kovinska kljuka zaobljene oblike; odpiranje z "enotnim" ključem.



W9 - zunanja dvokrilna vrata
zid. mera: 250/290
mera vrat: 246/286
kom: 1
Zunanja dvokrilna vrata, krila polna; izdelana in montirana po izvedbi proizvajalca:
suhomontažni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo polno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata in okna;
Oprema vrat:
zunaj kovinska kljuka zaobljene oblike; odpiranje z "enotnim" ključem, eno krilo s "patent" zasunom (zg.+sp.).

Prezračevalna rešetka 800x800 na vsakem krilu



W10 - zunanja dvokrilna vrata
zid. mera: 220/290
mera vrat: 216/286
kom: 1
Zunanja dvokrilna vrata, krila polna; izdelana in montirana po izvedbi proizvajalca:
suhomontažni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo polno, barvna obdelava v tonu kot ostala vrata in okna;
Oprema vrat:
zunaj kovinska kljuka zaobljene oblike; odpiranje z "enotnim" ključem, eno krilo s "patent" zasunom (zg.+sp.).

1.11.05

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!



PV1 - notranja požarno odporna vrata Ei 30 C
zid. mera: 100/220
mera vrat: 96/216
kom: 1L
Notranja vrata izdelana in montirana po izvedbi proizvajalca:
suhomontažni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo polno, požarno odporna barvna obdelava v tonu kot ostala vrata;
Oprema vrat:
- tečaji uležajeni, zaskočna (valjček) cilindr.ključavnica, vgrajeno samozapiralo
- zunaj kovinska kljuka zaobljene oblike, znotraj "antipanic" okovje
- odpiranje od zunaj s ključem ("enotni" ključ);
- vse kvalitetno, kot npr. mehanizmi Dorma, Record,...;
- ekspazijska tesnila v pripiri;
Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odporno.



PV2 - notranja požarno odporna vrata Ei 30 C
zid. mera: 100/220
mera vrat: 96/216
kom: 2D + 4L
Notranja vrata izdelana in montirana po izvedbi proizvajalca:
suhomontažni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo polno, požarno odporna barvna obdelava v tonu kot ostala vrata;
Oprema vrat:
- tečaji uležajeni, zaskočna (valjček) cilindr.ključavnica, vgrajeno samozapiralo
- zunaj kovinska kljuka zaobljene oblike, znotraj "antipanic" okovje
- odpiranje od zunaj s ključem ("enotni" ključ);
- vse kvalitetno, kot npr. mehanizmi Dorma, Record,...;
- ekspazijska tesnila v pripiri;
Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odporno.



MVS3 - Montažna vratna stena 1
kom: 1
mera stene: 220/205
Montažna vratna stena z vrati v sanitarijah.
Stena je narejena iz lesenih elementov, ki so odporni na vlago z dvojnimi vrati, razvidno iz tlorisa.
Oprema: navadna ključavnica z dvojno kljuko kot "kuhar"

1.11.06

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!



PV3 - notranja požarno odporna vrata Ei 30 C
zid. mera: 200/220 + 50
mera vrat: 196 (2x98) / 216
kom: 1

Notranja dvokrilna vrata izdelana in montirana po izvedbi proizvajalca:
suhomontažni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo polno, požarno odporna barvna obdelava v tonu kot ostala vrata;
Oprema vrat:
- tečaji uležajeni, zaskočna (valjček) cilindr.ključavnica, vgrajeno samozapiralo
- zunaj kovinska kljuka zaobljene oblike, znotraj "antipanic" okovje
- odpiranje od zunaj s ključem ("enotni" ključ);
- vse kvalitetno, kot npr. mehanizmi Dorma, Record,...;
- ekspanzijska tesnila v pripiri;
Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odporno.



PV4 - notranja požarno odporna vrata Ei 30 C
zid. mera: 200/220
mera vrat: 196 (2x98) / 216
kom: 1

Notranja dvokrilna vrata izdelana in montirana po izvedbi proizvajalca:
suhomontažni kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krilo polno, požarno odporna barvna obdelava v tonu kot ostala vrata;
Oprema vrat:
- tečaji uležajeni, zaskočna (valjček) cilindr.ključavnica, vgrajeno samozapiralo
- zunaj kovinska kljuka zaobljene oblike, znotraj "antipanic" okovje
- odpiranje od zunaj s ključem ("enotni" ključ);
- vse kvalitetno, kot npr. mehanizmi Dorma, Record,...;
- ekspanzijska tesnila v pripiri;
Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odporno.

1.11.07

±0.00 = 260,50

investitor: Elektro Celje, d.d. Vrunčeve 2a, 3000 Celje		objekt: RTP 110/20 kV Vojnik .	
naročnik: ESOTECH d.o.o.		del objekta: . .	
projektant: savaprojekt krško		vrsta načrta/prikaza: 1 – NAČRT ARHITEKTURE	
		del načrta/prikaza: .	
	ime in priimek:	id. št. IZS:	vrsta risbe: SHEME OKEN IN VRAT
OVP:	D.Poviič, u.d.i.e.	IZS E–0425	
OP/OPDN:	T. Božičnik, u.d.i.a.	ZAPS–1227	
SP:			
št. načrta/prikaza: SPK–1	datum: junij 2018	merilo: 1:25	
			št. projekta: 1144/2016

št. projekta	vrsta projekta	vrsta načrta	št. risbe	št. lista	sprem.
15302–00	–PZI	–1–	–011	–01	–0

št. načrta: – – –