



OPOMBE :

- BETON C 25/30 XC2 PY-I
- ARMATURA B500
- zračni sloj betona: 5cm
- pri opoznju prebojev in odprtn preveri
- nahte elektro in stojnih instalacij
- prekop armaturnih polc znoša 50xpolice merjeno v cm
- v enem preseku se lahko prekopa le 50% polc, zato
- je potrebno pologati vsako drugo v obratni smeri

±0.00 = 260,50

Projektant		Projekt	
Elektro Celje d.d.		RTP 110/20 kV 16 pole	
s priljubljenim 110 kV kablovodom		s priljubljenim 110 kV kablovodom	
Arhitekt		Arhitekt	
AB PAVSONI TEMELJI		AB PAVSONI TEMELJI	
ARMATURNI NAČRTI		ARMATURNI NAČRTI	
1:50		1:50	
11.44/2016		11.44/2016	