



Investitor  Elektro Celje, d.d. Trzinova 2a, 1000 Celje		objekt: RTP 110/20 kV Volnik s priključnim 110 kV kablovodom	
naročnik <b>ESOTECH</b> d.o.o. za projektiranje in izvedbo Poslovni prostor 1, 10000 Ljubljana, Slovenija Tel.: +386 (0)1 4780 1100		deli projekta: .	
projektant:  <b>sanjurojekt</b> d.o.o. Kriško Cesta na Vrbovo 10 1000 Ljubljana, Slovenija		vrsto načrta/projeka: 3 – NAČRT GRAD. KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRAD. NAČRTI	
ime in priimek: IMR. J. PAVIČ OP/PRIM. G.Šolomon, u.d.l.g. SP. G.Šolomon, G.Š. SRK-3/1		deli načrta/projeka: 3/1 – NAČRT GRADBEVNIH KONSTRUKCIJ	
št. projekta: 1144/2016		vrsta riske: AB PLOŠKA na koti +0.95 ARMATURNI NAČRT	
št. izdaje: 1		vrsta izdaje: 1.5, 3, 0.2, -0.0, -P, -Z, 1	
št. izdaje: 1		vrsta izdaje: -3, 1	
št. izdaje: 1		vrsta izdaje: -0.0, 3	
št. izdaje: 1		vrsta izdaje: -0.1	
št. izdaje: 1		vrsta izdaje: -0	

OPOMBE :

- BETON C 25/30 XC1
- ARMATURA B500
- zaščitni sloj betona: 2 cm
- pri opaženju prebojev in odprtin preveriti načrte elektro in strojnih inštalacij
- preklap armaturnih palic znaša 50xØpalice merjeno v cm

– v enem preseku se lahko preklapa je 50% palic, zato je potrebno polagati vsako drugo v obratni smeri