

OPOMBE :

ETON C 25/30 XC1


RMATURA B500

aščitni sloj betona: 2 cm

STENA ZX8 kom.1

STENA ZX8/1 kom.1

ri opaženju prebojev in odprtin preveri
črte elektro in strojnih instalacij
reklop armaturnih palic znaša 50ϕ palice merjeno v cm
enem preseku se lahko preklapa le 50% palic, zato
potrebno polagati vsako drugo v obratni smeri



investitor:  Elektro Celje, d.d. Vodovodna 24, 3000 Celje naročnik:  ESOTECH d.o.o. družba za razvoj in izvajanje izdelkov in storitev Projekti & TTS Preddvor c. 1, 1350 Preddvor, Slovenija		objekt: RTP 110/20 kV Vojnik s priključnim 110 kV kablovodom	
projektant:  savprojekt k.s.ko. družba za razvoj, projektiranje, konzultacije, inženiring d.o.o. cesta 12, km 1,5 8270 Kranj, Številka 59 Slovenija		vsto načrt/prikaz: 3 – NAČRT GRAD. KONSTRUKCIJ in DRUGI GRAD. NAČRTI del načrta/prikaza: 3/1 – NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ	
vsto risbe: .		vsto risbe: .	
ime in priimek: Mag.D.Pavlič, u.d.i.e.	id. št. IZS: IZS E-0425	ime in priimek: G.Šalamon, u.d.i.g.	id. št. IZS: IZS G-1290
št. načrta/prikaza: SPK-3/1	datum: junij 2018	metri: 1:50	št. projekta: 1,5,3,0,2,-1,0,0 - P, Z, 1
vsto projekta: 1,3,1	vsto načrta: -0,0,2	št. risbe: -0,0,2	št. lista: -0,6
vzemam v pozemljem: spremem			