



- OPOMBE :
- BETON C 25/30 XC1
 - ARMATURA B500
 - zaščitni sloj betona: 2 cm
 - pri opoženju prebojev in odprtih preveri načrte elektro in strojnih instalacij
 - preklop armaturnih palic znaša 50xØpalice merjeno v cm
 - v enem preseku se lahko prekapa le 50% palic, zato je potrebno polagati vsako drugo v obratni smeri

±0.00 = 260,50

Investitor: Elektro Celje, d.d.		objekt: RTP 110/20 kV Vojnik	
nameni: ESOTECH		del objekta: s priključnim 110 kV kablovodom	
projekant: savoprojekt		vrsta načrta/priloge: 3 - NAČRT GRAD. KONSTRUKCIJ in DRUGI GRAD. NAČRTI	
ime in priimek: mag. D. Provič, u.d.g.		vrsta risbe: AB STENA ZY9 in ZY10	
OP: G. Sotomaj, u.d.g.		ARMATURNI NAČRT	
SP: G. Koprivnik, g.t.		št. projekta: 1144/2016	
št. načrta/priloge: SPK-3/1		št. risbe: 15	
datum: junij 2018		št. lista: A3.1	
merilo: 1:50		sprejeto: 13	