

A

- obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4 3 cm
- nosilna plast AC 16 base B 50/70 A4 9 cm
- tampon 0/32 Ev2>=120 MPa 40 cm
- zmrzlinsko odporen material 16/32 (tampon II.ktg) Ev2>=80 MPa min. 20 cm
- planum Ev2>=40 MPa

B

- betonski tlakovec 6-8 cm
- pesek 4/8 mm 6 cm
- tampon 0/32 Ev2>=80 MPa 30 cm
- planum Ev2>=40 MPa

investitor: Elektro Celje, d.d. Vrunčeva 2a, 3000 Celje	objekt: RTP 110/20 kV Vojnik
naročnik: ESOTECH družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d. Prelačka c. 1, 3320 Velenje, Slovenija	del objekta:
projektant: savaprojekt krško družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d. cesta kriških žrtev 59 8270 Krško Slovenija	vrsta načrta/prikaza: 3 – NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI
	del načrta/prikaza: 3.2 – NAČRT ZUNANJE UREDITVE
ime in priimek: / id. št. IZS:	vrsta risbe: UREDITVENI PREČNI PROFIL P2
OVP: mag.D.Pavlič, u.d.i.e. / IZS E-0425	
OP/OPDN: T. Zupančič, g.t. / IZS G-9349	
SP: .	
št. načrta/prikaza: SPK-3/2 / datum: junij 2018 / merilo: 1:250	št. projekta: 15302-00 / vrsta projekta: -PZI / vrsta načrta: -32 / št. risbe: -002 / št. lista: -02 / sprem.: -0
št. projekta: 1144/2016	št. načrta:

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.