


ŠTEVILO CEVI	H (m)	H ₁ (m)	H ₂ (m)	Q _{IZKOP} (m ³ /m)	Q _{BETON(PESEK)} (m ³ /m)
2	0,80	1,10	0,70	0,68	0,17
	1,00	1,30	0,90	0,81	
	1,20	1,50	1,10	0,93	
3	0,80	1,10	0,70	0,97	0,24
	1,00	1,30	0,90	1,15	
	1,20	1,50	1,10	1,32	
4	0,80	1,36	0,70	0,85	0,25
	1,00	1,56	0,90	0,97	
	1,20	1,76	1,10	1,09	
6	0,80	1,36	0,70	1,20	0,36
	1,00	1,56	0,90	1,37	
	1,20	1,76	1,10	1,55	

Sprememba		Opis spremembe		Datum:		Podpis:	
 Elektro Celje, d.d. Vrunčeva 2a, 3000 Celje				Objekt/lokacija:			
Investitor: ELEKTRO CELJE, d.d. Vrunčeva 2a 3000 Celje				Vsebina/naslov risbe: Prerez kableske kanalizacije Ø 200 mm			
Odg. projektant:		Ime in priimek:		Id. št.:		Podpis:	
Izdalal:						Vrsta načrta:	
Kontroliral:						Vrsta projekta:	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Merilo:		Datum:		Risba št.:	
						St./od st. 1/1	