


ŠTEVILO CEVI	H (m)	H ₁ (m)	H ₂ (m)	Q _{IZKOP} (m ³ /m)	Q _{BETON(PESEK)} (m ³ /m)
2	0,80	1,01	0,70	0,46	0,11
	1,00	1,21	0,90	0,55	
	1,20	1,41	1,10	0,64	
3	0,80	1,01	0,70	0,55	0,13
	1,00	1,21	0,90	0,65	
	1,20	1,41	1,10	0,76	
4	0,80	1,15	0,70	0,52	0,14
	1,00	1,35	0,90	0,61	
	1,20	1,55	1,10	0,70	
6	0,80	1,15	0,70	0,62	0,17
	1,00	1,35	0,90	0,73	
	1,20	1,55	1,10	0,84	

Sprememba		Opis spremembe		Datum:		Podpis:	
 Elektro Celje, d.d. Vrunčeva 2a, 3000 Celje				Objekt/lokacija:			
Investitor: ELEKTRO CELJE, d.d. Vrunčeva 2a 3000 Celje				Vsebina/naslov risbe: Prerez kableske kanalizacije Ø 110 mm			
Odg. projektant:		Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:		Vrsta načrta:	
Izdelal:							
Kontroliral:						Vrsta projekta:	
<input type="checkbox"/> ⊕		Merilo:	Datum:		Risba št.:		St./od st. 1/1