


Št. kablov: 1–3	Št. kablov: 4
$Q_{IZKOP} = 0,36 \text{ m}^3/\text{m}$	$Q_{IZKOP} = 0,48 \text{ m}^3/\text{m}$
$Q_{MIVKA} = 0,10 \text{ m}^3/\text{m}$	$Q_{MIVKA} = 0,14 \text{ m}^3/\text{m}$

1) Primere, v katerih je smotrna uporaba mehanske zaščite, tj. GAL ščitnikov, predpisuje "Tehnična smernica GIZ TS–2–9/2013, NN energetski kabli 1 kV"

* Za vsak dodaten NN kabel, ko je št. kablov >3, se predvidi razširitev jarka za 15 cm.

Sprememba		Opis spremembe		Datum:		Podpis:	
 Elektro Celje, d.d. Vrunčeva 2a, 3000 Celje				Objekt/lokacija:			
Investitor: ELEKTRO CELJE, d.d. Vrunčeva 2a 3000 Celje				Vsebina/naslov risbe: Prerez kabelskega jarka za prosto polaganje NN kablov v zemljo			
Odg. projektant:		Ime in priimek:		Id. št.:		Podpis:	
Izdelal:						Vrsta načrta:	
Kontroliral:						Vrsta projekta:	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Merilo: 1:10		Datum:		Risba št.: St./od st. 1/1	