

asfalt

opozorilni trak

sveži tolčenec  
(drobna zemlja)

distančnik za cev  
nameščen v odmiku 3 m

beton C8/10  
(pesek 8-16 mm)

DWP(PVC, PE-HD) Ø 160 mm

100

200

H<sub>2</sub>

H

H<sub>1</sub>

100

160

360

100

50 680 50

ŠTEVILO CEVI	H (m)	H <sub>1</sub> (m)	H <sub>2</sub> (m)	Q <sub>IZKOP</sub> (m <sup>3</sup> /m)	Q <sub>BETON(PESEK)</sub> (m <sup>3</sup> /m)
2	0,80	1,06	0,70	0,55	0,17
	1,00	1,26	0,90	0,66	
	1,20	1,46	1,10	0,76	
3	0,80	1,06	0,70	0,77	0,19
	1,00	1,26	0,90	0,92	
	1,20	1,46	1,10	1,07	
4	0,80	1,27	0,70	0,66	0,19
	1,00	1,47	0,90	0,76	
	1,20	1,67	1,10	0,87	
6	0,80	1,27	0,70	0,93	0,27
	1,00	1,47	0,90	1,07	
	1,20	1,67	1,10	1,22	

Sprememba	Opis spremembe	Datum:	Podpis:
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <b>Elektro Celje, d.d.</b>  Vrunčeva 2a, 3000 Celje </div> </div>		Objekt/lokacija:	
Investitor: ELEKTRO CELJE, d.d. Vrunčeva 2a 3000 Celje		Vsebina/naslov risbe:  Prerez kableske kanalizacije Ø 160 mm	
	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Odg. projektant:			
Izdela:			
Kontroliral:			
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Merilo:	Datum:	
		Vrsta projekta:	Risba št.:
		St./od st. <b>1/1</b>	